



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому  
и Пошехонскому районам Ярославской области  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)  
E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ № 194/1/1 (132)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Юридическому лицу:** муниципальному образовательному учреждению Сретенская средняя общеобразовательная школа имени генерала армии П.И. Батова, в лице законного представителя юридического лица директора Свитковой Антонины Алексеевны.

Мной, государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлевым М.Н. на основании Распоряжения № 194 от 28.06.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении - муниципального образовательного учреждения Сретенская средняя общеобразовательная школа имени генерала армии П.И. Батова, ИНН 7610039604 ОГРН 1027601117697. Объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1, объект среднего образования – категория высокого риска, с целью выполнения требований пожарной безопасности согласно плану плановых проверок по надзору на 2018 год (выполнения выписки из плана проведения мероприятий по надзору на предстоящий год на квартал (месяц), опубликованного на Интернет-сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации).

**Проверка проведена в присутствии:** директора МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова Свитковой Антонины Алексеевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены       | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1.    | Пожарный щит (ЩП-А) расположенный в общем коридоре цокольного этажа здания не укомплектован ломом, необходимым в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности  | Правила противопожарного режима в РФ (уст. ПП РФ от 25.04.2012 № 390) пункт 482 приложение 6 | 01.07.2019   |  |
| 2.    | Пожарный щит (ЩП-А) расположенный в общем коридоре цокольного этажа здания не укомплектован ёмкостью для хранения воды объемом 0,2 м <sup>3</sup> , необходимой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности | Правила противопожарного режима в РФ (уст. ПП РФ от 25.04.2012 № 390) пункт 482 приложение 6 | 01.07.2019   |  |
| 3.    | Высота ограждений лестницы 3-го типа со 2-го этажа здания (помещение № 14 согласно техническому паспорту инв.№30097 от 24.12.2013), используемых детьми, составление 0,9 м, что не соответствует требуемой высоте 1,2 м.                      | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89; СП 1.13130.2009 пункт 8.2.1.           | 01.07.2019   |  |

|    |   |  |            |  |
|----|---|--|------------|--|
| 4. | В ограждении лестницы 3-го типа со 2-го этажа здания (помещение № 14 согласно техническому паспорту инв.№30097 от 24.12.2013) вертикальные элементы имеют просвет 14 мм, что не соответствует требуемому 10 мм.   | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89; СП 1.13130.2009 пункт 8.2.1. | 01.07.2019 |  |
| 5. | Число подъемов по лестничному маршу 3-го типа со 2-го этажа здания (помещение № 14 согласно техническому паспорту инв.№30097 от 24.12.2013) превышает требуемое, фактически составляет 21, требуется от 3-х до 16 подъемов.   | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89; СП 1.13130.2009 пункт 8.1.1. | 01.07.2019 |  |
| 6. | Высота ограждений лестницы с 1-го этажа здания (помещение № 4 согласно техническому паспорту инв.№30097 от 24.12.2013), используемых детьми, составление 0.9 м, что не соответствует требуемой высоте 1.2 м.  | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89; СП 1.13130.2009 пункт 8.2.1. | 01.07.2019 |  |
| 7. | В ограждении лестничного марша с 1-го этажа здания (помещение № 4 согласно техническому паспорту инв.№30097 от 24.12.2013) вертикальные элементы имеют просвет 12 мм, что не соответствует требуемому 10 мм.  | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89; СП 1.13130.2009 пункт 8.2.1. | 01.07.2019 |  |
| 8. | Угол наклона лестничного с 1-го этажа здания (помещение № 4 согласно техническому паспорту инв.№30097 от 24.12.2013) не соответствует требуемому, превыше угол 1:2.   | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89; СП 1.13130.2009 пункт 8.1.4  | 01.07.2019 |  |
| 9. | На пути эвакуации из помещения актового (спортивного) зала на 1-ом этаже здания (помещение № 4 согласно техническому паспорту инв.№30097 от 24.12.2013) в месте перепада высот 22 см, отсутствует пандус с уклоном не более 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех. | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 89; СП 1.13130.2009 пункт 4.3.4. | 01.07.2019 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

**Подпись лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич  
«31» июля 2018 года

(подпись) М.П.

**Предписание для исполнения получила:**

Директор МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова  
Свиткова Антонина Алексеевна  
«31» июля 2018 года

(подпись) М.П.

