



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 18 » июля 2019 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 125

По адресу: 152984, Ярославская область, Рыбинский район, с. Сретенье, д. 68, объект, отно-
сящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1, объект среднего образования –
категория высокого риска. (место проведения проверки)

на основании: Распоряжения № 125 от 26.06.2019 года главного государственного инспектора го-
рода Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору
Елагина В.А. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального образовательного
учреждения Сретенская средняя общеобразовательная школа имени генерала армии П.И. Батова
(сокращенное наименование МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова), юридический адрес:
152984, Ярославская область, Рыбинский район, с. Сретенье, д. 68, ИНН 7610039604 ОГРН
1027601117697, с целью контроля исполнения предписания по устранению нарушений требований
пожарной безопасности № 194/1/1(132) от 31.07.2018 года вынесенного в отношении муниципаль-
ного образовательного Сретенская СОШ имени генерала армии П.И. Батова, срок, для исполнения
которого истек 01.07.2019 года.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/4 часа с 10 часов 00 минут по 12
часов 00 минут «04» июля 2019 года, с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «10» июля 2019
года, с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «14» июня 2019 года.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ры-
бинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор МОУ
Сретенская СОШ им. П.И. Батова Мугдусян Ленора Улькеровна 26.06.2019 года в 10 часов 00 ми-
нут, о чем имеется отметка.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-
ки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Согласовано
В.А. Засадин
и др.

Лица, проводившие проверку:

- государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: директор МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова Мугдусян Ленора Улькеревна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, что здание школы 1990 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля металлочерепица по деревянной обрешетке, общая площадь здания составляет 1023 м², класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Территория школы содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, на территорию имеется двое въездных ворот, подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие и пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее подразделение пожарной охраны (ПСЧ - 8 ФГКУ 2-ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). В цокольном этаже здания находятся складские и технические помещения, с цокольного этажа здания имеется 2 обособленных эвакуационных выхода непосредственно на улицу. С 1-го этажа здания имеется 2 эвакуационных выхода непосредственно на улицу. Со 2-го этажа здания имеется 1 эвакуационный выход по лестничным клеткам 1-го типа и 1 выход по наружной лестнице 3-го типа. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно-приемный прибор «Гранит-8» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже. Система автоматической пожарной защиты здания на момент проведения проверки находятся в исправном состоянии. Здание оборудовано системой радиоканальной передачи сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны ПСЧ- 8 ФГКУ «2-ОФПС по Ярославской области». Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС, СОУЭ с ИП Лебедевым Г.Б. Заключен договор на техническое обслуживание системы радиоканальной связи с ЯООООО ВДПО. На момент проверки проводятся работы по монтажу наружной пожарной лестницы 3-го типа ООО «ПК Старт». Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журналы учета за состояние первичных средств пожаротушения. Выполнен расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения ООО «ПК Старт» в 2018 году. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, и проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников на случай возникновения пожара. Руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (удостоверение № 44 от 27.03.2018 года, № 3804 от 30.03.2018 года, № 3803 от 30.03.2018 года).

В добровольном порядке директором МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова Мугдусян Ленорой Улькеревной в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области предоставлены следующие документы: Приказ о предоставлении отпуска работнику № 32-014-06/64 от 02.07.2019 года, Приказ директора МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова от 10.07.2019 года № 03-01/31 о возложении обязанностей директора в период с 15.07.2019 года по 04.08.2019 года на заместителя директора по УВР Бородиновой Л.М.


▪ Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:

▪ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

▪ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области № 194/1/1(132) от 31.07.2018 года, срок, для исполнения которого истек 01.07.2019 года юридическое лицо МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова, по адресу: 152984, Ярославская область, Рыбинский район, с. Сретенье, д. 68, выполнило в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы:


Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич
«18» июля 2019 года

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

директор МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова
Мугдусян Ленора Улькеровна
«18» июля 2019 года

(подпись) М.П.



(подпись) М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)